



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Петровскому городскому округу и
Грачевскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
356530, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1, E-mail: svetlograd77@bk.ru, тел. 8(86547) 4-31-63

(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места его нахождения)

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(499)216-99-99; Главного управления МЧС России по
Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

г. Светлоград

(место составления акта)

« 09 » марта 2021 г.

(дата составления акта)

11 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 13

По адресу/адресам: Ставропольский край, Петровский городской округ, с. Ореховка, ул. Ленина, 36 б

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю подполковника внутренней службы Островерхова С.В. от 20.01.2021 г. № 13

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Объекта (ов) защиты: здание детского сада, территории собственником либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться является муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 "Березка" с. Ореховка

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 08 ” февраля 20 21 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 60 мин.

“ 04 ” марта 20 21 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 60 мин.

“ 09 ” марта 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 60 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/ 180 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении выездной проверки): муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 "Березка" с. Ореховка в лице законного представителя заведующего Падуновой Е.Н.

08.02.2021 г. в 10 час. 30

МИН.

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

отсутствует

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Солгалов Дмитрий Вадимович, старший инспектор ОНД и ПР (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю старший лейтенант внутренней службы

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Падунова Елена Николаевна, заведующий муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 16 "Березка" с. Ореховка

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Наименование нарушения	Лица, допустившие нарушения
1	Не обеспечено наличие исполнительной документации на монтаж в помещении подвала здания детского сада систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, а именно: акт об окончании пусконаладочных работ, проектная документация. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; приложение № 1 (Обязательное), приложение № 2 (Обязательное) РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;	МКДОУ ДС № 16 «Березка»; Заведующий Падунова Е.Н.
2	В здании детского сада (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1) помещения пищеблока (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1) не отделены от смежных помещений противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30*, обеспечивающей ограничение интенсивности и продолжительности горения в случае возникновения пожара. Статьи 4, 5, 6, часть 3 статьи 37, части 1, 2, 3 статьи 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.2.6 СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;	МКДОУ ДС № 16 «Березка»; Заведующий Падунова Е.Н.
3	На дверях, ведущих в лестничную клетку на 1-ом этаже и на 2-ом этаже отсутствуют устройства для уплотнения в притворах. Конструкция двери не обеспечивает плотного закрывания, необходимого для предотвращения распространения опасных факторов пожара. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 15 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	МКДОУ ДС № 16 «Березка»; Заведующий Падунова Е.Н.
4	Не проводятся эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц, установленных на здании детского сада, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009 и НПБ 245-2001, а также с применением аттестованного испытательного оборудования и	МКДОУ ДС № 16 «Березка»;

№ п/п	Наименование нарушения	Лица, допустившие нарушения
	измерительных инструментов, не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний (на момент проверки предоставлен протокол испытания от 09.12.2015 года). Пункт 17 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 6.1.4, раздел 6.2 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»; разделы 4, 5 НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний»;	Лица, допустившие нарушения Заведующий Падунова Е.Н.
5	Не организовано проведение обследования целостности конструкций наружных пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации из помещений 2-го этажа здания детского сада, не реже 1 раза в год с составлением акта проверки. Испытания и ежегодное обследование должны проводить организации, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок (На момент проверки не предоставлен акт (протокол) испытания). Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 17 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 3.4 НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний»; пункт 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»	МКДОУ ДС № 16 «Березка»; Заведующий Падунова Е.Н.
6	Руководителем учреждения не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения и не организовано проведение его проверки в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 48 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	МКДОУ ДС № 16 «Березка»; Заведующий Падунова Е.Н.
7	Не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; абзац 2 пункта 48 постановления Правительства РФ от 16.09.2021 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»;	МКДОУ ДС № 16 «Березка»; Заведующий Падунова Е.Н.
8	Дежурный персонал детского сада не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 56 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	МКДОУ ДС № 16 «Березка»; Заведующий Падунова Е.Н.

выявлены (не выявлены) нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами; в случае выявления указывать положения (нормативных) правовых актов, с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения

● выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям: не выявлено
(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

● выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля: не выявлено
(с указанием реквизитов выданных предписаний)

● нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 г. № 261 (форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора;

- запрос о предоставлении документов (информации), в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора от 08.02.2021 г. № 93-6-6-15-25 с представленными по нему документами;

- предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 09.03.2021 г. № 13/1/16, выданное муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 16 "Березка" с. Ореховка;

- извещение о времени и месте составления протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от 09.03.2021 г. в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 16 "Березка" с. Ореховка;

Подписи лиц, проводивших проверку: Старший инспектор ОНД и ПР (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю старший лейтенант внутренней службы Солгалов Д.В.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) Падунова Елена Николаевна, заведующий муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 16 "Березка" с. Ореховка;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 09 » 20 _____ г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)