





- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
- б) в случае проведения внеплановой проверки:
  - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
  - реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
  - реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
  - реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
  - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
  - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
  - сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение.

- задачами настоящей проверки являются: осуществление надзорных и контрольных функций за выполнением органами местного самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами установленных требований в области пожарной безопасности, выявление нарушений требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

- соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
- соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об



указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

□ выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

□ проведение мероприятий:

- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- по обеспечению безопасности государства;

- по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с: « 10 » декабря 20 18 года

Проверку окончить не позднее: « 28 » декабря 20 18 года

9. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; Приказ МЧС России от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности»

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; Технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) Выезд к месту проведения проверки;

2) Рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя и иной информации об их деятельности;

3) Осмотр и обследование объектов используемых указанными лицами при осуществлении деятельности;

4) Отбор образцов продукции, проб и их исследования, испытания, измерения;

5) Проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения требований пожарной безопасности;

6) Оформление результатов проверки;

7) При выявлении нарушений требований пожарной безопасности составление протокола (ов) об административном правонарушении, оформление предписаний по устранению нарушений



12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре»; Приказ МЧС России от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности»

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

1) Правоустанавливающие документы на объекты (свидетельства на право собственности, договоры аренды, иные договоры подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом) на каждое здание, помещение, сооружение, территорию;

2) Свидетельства ИНН, ОГРН;

3) Устав (положение);

4) Проектную документацию (планы, схемы) на каждое здание, помещение, сооружение;

5) Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

6) Документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении руководителя на должность, ответственных лиц, за противопожарное состояние объекта и проведения противопожарных инструктажей, с подписями об ознакомлении);

7) Должностные инструкции (обязанности) руководителя и ответственных лиц, за противопожарное состояние объекта и проведения противопожарных инструктажей с подписями об ознакомлении;

8) Распорядительные документы о назначении ответственного (ых) лица за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей с подписью об ознакомлении;

9) Расчет по оценке пожарного риска на объект защиты (при наличии);

10) Исполнительную документацию на монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (договор на выполнение работ, акт обследования, акт о проведении входного контроля, протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок, акт об окончании монтажных работ, акт об окончании пусконаладочных работ, ведомость смонтированных ПКП (СПУ) и извещателей, акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию, проектную документацию);

11) Лицензию юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;

12) Сертификаты пожарной безопасности на оборудование автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, установленных на объекте;

13) Акты (протоколы) проверки работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;

14) Договор по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, заключенный с организацией имеющей лицензию на выполнение работ;

15) Журнал (график) учета проведения технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;

16) Исполнительную документацию по проведению огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций и металлоконструкций (договор на выполнение работ, акты выполненных работ);

17) Лицензию юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте работы по проведению огнезащитной обработки (пропитки);

18) Сертификаты пожарной безопасности на средства огнезащиты для обработки (пропитки) деревянных конструкций и металлоконструкций;

19) Акты (протоколы) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций и металлоконструкций;



- 20) Акты (протоколы) испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений кровли;
- 21) Акты (протоколы) проверок целостности конструкций наружных пожарных лестниц;
- 22) Акты (протоколы) проверок целостности конструкций ограждений кровли;
- 23) Акты (протоколы) проверок исправности источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты);
- 24) Акты (протоколы) проверок исправности внутреннего противопожарного водопровода (пожарные краны);
- 25) Технические отчеты испытания электрооборудования;
- 26) Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности;
- 27) Журнал учета огнетушителей;
- 28) Сертификаты пожарной безопасности на огнетушители, используемые на объекте;
- 29) Удостоверение о прохождении руководителем и ответственным (и) лицом (и), назначенные за пожарную безопасность и проведения инструктажей по пожарной безопасности, обучения по программе пожарно-технического минимума;
- 30) Разработанные и утвержденные программы вводного противопожарного инструктажа;
- 31) Разработанные и утвержденные программы первичного противопожарного инструктажа;
- 32) Разработанные и утвержденные графики проведения повторного противопожарного инструктажа;
- 33) Разработанные и утвержденные инструкции о мерах пожарной безопасности на объекты (здания, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения);
- 34) Инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре (для объектов с массовым пребыванием людей);
- 35) Отчетные документы по проведению практических тренировок по эвакуации людей при пожаре (для объектов с массовым пребыванием людей);
- 36) Техническую документацию (сертификаты пожарной безопасности, декларации соответствия, протоколы испытаний, технические условия, товарно-сопроводительную документацию) отражающую показатели пожарной опасности применяемых (производимых, реализуемых) строительных материалов (лаки, краски, линолеум, подвесной потолок, пластик, панели, электрооборудование и др.).

Начальник ОНД и ПР УНД и ПР  
 ГУ МЧС России по СК  
 (по Петровскому городскому округу  
 и Грачевскому району)  
 подполковник внутренней службы  
 Островерхов Сергей Владимирович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Старший инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) капитан внутренней службы Козырь Дмитрий Александрович тел. 8(86547)4-31-63, E-mail: svetlograd77@bk.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С распоряжением (приказом) ознакомлен (а): заведующий Нагдурова Елена Николаевна Наша 13.12.2018 11-00  
 (должность, ФИО, дата, время)

Заверенную копию распоряжения (приказа) получил (а): заведующий Нагдурова Елена Николаевна Наша 13.12.2018 11-00  
 (должность, ФИО, дата, время)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164  
тел. ОД (88652)24-52-26 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности  
и профилактической работы ГУ МЧС России по СК (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району),  
Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Трудовая 1, тел. 8(86547) 4-31-63, факс 8(86547) 4-31-63  
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 Главного управления МЧС России  
по Ставропольскому краю, телефон доверия Южного регионального центра (8632) 40-66-10  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Ореховка  
(место составления акта)

« 13 » декабря 2018 г.  
(дата составления акта)  
11 час. 00 мин  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
N 235

**По адресу/адресам:** Ставропольский край, Петровский городской округ, с. Ореховка, ул. Ленина, 36  
б.

(место проведения проверки)

**На основании:** Распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической  
работы управления надзорной деятельности и профилактической работы по Ставропольскому краю  
(по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) подполковника внутренней службы  
Острроверхова Сергея Владимировича № 235 от 05.12.2018 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя  
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении  
проверки)

**была проведена плановая/выездная проверка в отношении:**

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

территорий зданий и помещений Муниципального казенного дошкольного образовательного  
учреждения детский сад комбинированного вида №16 «Березка» с. Ореховка

(наименование объекта защиты собственником либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться которым является, полное и  
(в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если  
имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

**Дата и время проведения проверки:**

"10" декабря 2018г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 30 мин.

"13" декабря 2018г. с 09 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок объекта защиты филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического  
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

**Общая продолжительность проверки:** 2 рабочих дня/ 120 минут

(рабочих дней/часов)

**Акт составлен:**

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по  
Петровскому городскому округу и Грачевскому району)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):** (заполняется при проведении  
выездной проверки)

Падунова Елена Николаевна

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

05.12.2018г. в 10час.35мин.

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:**  
ОТСУТСТВУЕТ

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



**Лицо(а), проводившее проверку:** Козырь Дмитрий Александрович, государственный инспектор Петровского городского округа и Грачевского района по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали:** Заведующий МКДОУ д/с №16 «Березка» с. Ореховка Падунова Елена Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Наименование нарушения	Лица, допустившие нарушения
1	В инструкции о мерах пожарной безопасности разработанной для здания детского сада не отражены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ. Пункт 461 «б» постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме».	МКДОУ д/с №16 «Березка» с. Ореховка; Заведующий Падунова Елена Николаевна
2	В инструкции о мерах пожарной безопасности разработанной для здания детского сада не отражен порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей. Пункт 461 «а» постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме».	МКДОУ д/с №16 «Березка» с. Ореховка; Заведующий Падунова Елена Николаевна
3	В инструкции о мерах пожарной безопасности разработанной для здания детского сада не отражен порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы. Пункт 461 «г» постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме».	МКДОУ д/с №16 «Березка» с. Ореховка; Заведующий Падунова Елена Николаевна
4	В инструкции о мерах пожарной безопасности разработанной для здания детского сада не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. Пункт 461 «л» постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме».	МКДОУ д/с №16 «Березка» с. Ореховка; Заведующий Падунова Елена Николаевна Елена Николаевна
5	На объекте защиты не хранится исполнительная документация на монтаж систем автоматической пожарной сигнализации, а именно отсутствуют: акт обследования; акт	МКДОУ д/с №16 «Березка» с. Ореховка; Заведующий Падунова



	о проведении входного контроля; протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок; акт об окончании монтажных работ; акт об окончании пусконаладочных работ; ведомость смонтированных ПКП (СПУ) и извещателей; акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию (на момент проведения проверки исполнительная документация не предоставлена). Пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); приложение № 1 (Обязательное), приложение № 2 (Обязательное) РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».	Елена Николаевна
6	На объекте отсутствуют согласованные специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности. Пункт 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 23 приказа МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».	МКДОУ д/с №16 «Березка» с. Ореховка; Заведующий Падунова Елена Николаевна
7	На объекте не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Пункт 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); приказ МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».	МКДОУ д/с №16 «Березка» с. Ореховка; Заведующий Падунова Елена Николаевна
8	Здание детского сада не обеспечено требуемым количеством первичных средств пожаротушения. Пункты 70, 468, 474, приложения N 1 и N 2 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).	МКДОУ д/с №16 «Березка» с. Ореховка; Заведующий Падунова Елена Николаевна
9	Не проводится проверка, не реже одного раза в год, основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка в порошковых огнетушителях, установленных на объекте защиты, (выборочно не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.), с занесением отметки в журнал учета огнетушителей. Пункт 478 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 4.3.14 СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пункт 8.2 НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».	МКДОУ д/с №16 «Березка» с. Ореховка; Заведующий Падунова Елена Николаевна
10	Не внесены изменения в декларацию пожарной безопасности и не предоставлены для регистрации в отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району), так как изменены нормативные	МКДОУ д/с №16 «Березка» с. Ореховка; Заведующий Падунова Елена Николаевна



	<p>документы в области пожарной безопасности, а именно: отмена приказа МЧС России от 18.06.2003 года № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03)» и вступление в силу постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»). Часть 6 статьи 64 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 7, 8 приказа МЧС России от 24.02.2009 года № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».</p>	
11	<p>В помещениях расположенных в зданиях детского сада установлено по два дымовых пожарных извещателя, что не соответствует требованиям пункта 14.3 СП 5.13130.2009 – для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов. Пункт 14.3 СП5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". Пункт 3 статьи 52, часть 1 статьи 54 Федерального закона от 22.07.2008 года №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	<p>МКДОУ д/с №16 «Березка» с. Ореховка; Заведующий Падунова Елена Николаевна</p>
12	<p>В здании детского сада не произведена замена пожарных извещателей средний срок службы которых истек. Пункт 17.2.3 НПБ 76-98 Извещатели пожарные. Пункт 3 статьи 52, часть 1 статьи 54 Федерального закона от 22.07.2008 года №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012 Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний. Пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).</p>	<p>МКДОУ д/с №16 «Березка» с. Ореховка; Заведующий Падунова Елена Николаевна  с. Ореховка; Заведующий Падунова</p>
13	<p>Прибор приемно-контрольный может не обеспечить в случае возникновения пожара надлежащее выполнение своей функции (работы), в виду истечения среднего срока службы. Пункт 5.4.4 ГОСТ Р 52436-2005 Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний; пункт 9.2.5 НПБ 75-98; Пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).</p>	<p>МКДОУ д/с №16 «Березка» с. Ореховка; Заведующий Падунова Елена Николаевна</p>

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям: не выявлено  
(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля: не выявлено  
(с указанием реквизитов выданных предписаний)

- нарушений не выявлено



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: \_\_\_\_\_

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Государственный инспектор Петровского городского округа и Грачевского района по пожарному надзору Козырь Дмитрий Александрович

  
(подпись)

**С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Законный представитель муниципального казенного дошкольного учреждения детский сад комбинированного вида № 16 «Берёзка» с. Ореховка - заведующий Падунова Елена Николаевна**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 13 » декабря 20 18 года

  
(подпись)

Падунова Е.Н.  
(фамилия, инициалы)

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:** \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)





**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164  
тел. ОД (88652)24-52-26 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности  
и профилактической работы ГУ МЧС России по СК (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району),  
Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Трудовая 1, тел. 8(86547) 4-31-63, факс 8(86547) 4-31-63  
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 Главного управления МЧС России  
по Ставропольскому краю, телефон доверия Южного регионального центра (8632) 40-66-10  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № /235/ 1 / 121 /**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

**Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад  
комбинированного вида №16 «Березка» с. Ореховка в лице законного представителя  
юридического лица Падуновой Елены Николаевны**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при  
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
управления надзорной деятельности и профилактической работы по Ставропольскому краю (по  
Петровскому городскому округу и Грачевскому району) подполковника внутренней службы  
Островерхова Сергея Владимировича № 235 от 05.12.2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21  
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.12.2018 года по 13.12.2018 года  
проведена плановая проверка государственным инспектором Петровского городского округа и  
Грачевского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Козырь Дмитрием  
Александровичем, зданий, помещений и территории Муниципального казенного дошкольного  
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №16 «Березка» с. Ореховка,  
расположенный по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, с. Ореховка, ул.  
Ленина, 36 б.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

**совместно с Заведующий МКДОУ д/с №16 «Березка» с. Ореховка Падуновой Еленой Николаевной**  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе проверки:**

№ пр ед пи са ни я	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполне нии (указыва ется только выполне ние)
	2.	3.	4.	5.
1	В инструкции о мерах пожарной безопасности разработанной для здания детского сада отразить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ.	Пункт 461 «б» постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») ППР в РФ, утвержденные	11.03.2019г.	



		постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме».	
2	В инструкции о мерах пожарной безопасности разработанной для здания детского сада отразить порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей.	Пункт 461 «а» постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме».	11.03.2019г.
3	В инструкции о мерах пожарной безопасности разработанной для здания детского сада отразить порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы.	Пункт 461 «г» постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме».	11.03.2019г.
4	В инструкции о мерах пожарной безопасности разработанной для здания детского сада отразить допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	Пункт 461 «л» постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме».	11.03.2019г.
5	На объекте защиты хранить исполнительную документацию на монтаж систем автоматической пожарной сигнализации, а именно: акт обследования; акт о проведении входного контроля; протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок; акт об окончании монтажных работ; акт об окончании пусконаладочных работ; ведомость смонтированных ПКП (СПУ) и	Пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); приложение № 1 (Обязательное), приложение № 2 (Обязательное) РД 78.145-	01.08.2019г.



	извещателей; акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию.	93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».	
6	На объекте разработать и согласовать специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности.	Пункт 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 23 приказа МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».	11.03.2019г.
7	На объекте определить порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.  мерам пожарной безопасности.	Пункт 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); приказ МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».	11.03.2019г.
8	Здание детского сада обеспечить требуемым количеством первичных средств пожаротушения.	Пункты 70, 468, 474, приложения N 1 и N 2 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).	11.03.2019г.
9	Провести проверку, не реже одного раза в год, основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка в порошковых огнетушителях, установленных на объекте защиты, (выборочно не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.), с занесением отметки в журнал учета огнетушителей.	Пункт 478 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 4.3.14 СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пункт 8.2 НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители.	01.08.2019г.



		Требования к эксплуатации).	к	
10	Внести изменения в декларацию пожарной безопасности и предоставить для регистрации в отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району), так как изменены нормативные документы в области пожарной безопасности, а именно: отмена приказа МЧС России от 18.06.2003 года № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03)» и вступление в силу постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).	Часть 6 статьи 64 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 7, 8 приказа МЧС России от 24.02.2009 года № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».		11.03.2019г.
11	В помещениях расположенных в здании детского сада установить не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов в соответствии с требованиями пункта 14.3 СП 5.13130.2009 – для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне.	Пункт 14.3 СП5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". Пункт 3 статьи 52, часть 1 статьи 54 Федерального закона от 22.07.2008 года №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		01.08.2019г.
12	В здании детского сада заменить пожарные извещатели средний срок службы которых истек.	Пункт 17.2.3 НПБ 76-98 Извещатели пожарные. Пункт 3 статьи 52, часть 1 статьи 54 Федерального закона от 22.07.2008 года №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012 Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний. Пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима		01.08.2019г.



		в Российской Федерации»).	
13	Прибор приемно-контрольный заменить в виду истечения среднего срока службы.	Пункт 5.4.4 ГОСТ Р 52436-2005 Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний; пункт 9.2.5 НПБ 75-98; Пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).	01.08.2019г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Петровского городского округа  
и Грачевского района по пожарному надзору  
Козырь Дмитрий Александрович



М.Л.П.\*

(подпись)

**Предписание для исполнения получил(а):**

Заведующий МКДОУ д/с №16 «Березка» с. Ореховка

Падунова Елена Николаевна

13.12.2018 года

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводится проверка)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)





**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164  
тел. ОД (88652)24-52-26 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности  
и профилактической работы ГУ МЧС России по СК (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району),  
Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Трудовая 1, тел. 8(86547) 4-31-63, факс 8(86547) 4-31-63  
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 Главного управления МЧС России  
по Ставропольскому краю, телефон доверия Южного регионального центра (8632) 40-66-10  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля))

**ПРОТОКОЛ № 157  
об административном правонарушении**

«13» декабря 2018 года

г. Светлоград  
(место составления: город, село, район)

Я, государственный инспектор Петровского городского округа и Грачевского района по  
пожарному надзору капитан внутренней службы Козырь Дмитрий Александрович  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

руководствуясь ст.ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных  
правонарушениях

составил настоящий протокол в отношении должностного лица  
(неужное зачеркнуть)

1. Фамилия, имя, отчество Падуновой Елены Николаевны
2. Дата и место рождения 13.03.1964 г., Совхоз «Янкульский» Александровского района  
Ставропольского края Гражданство РФ
3. Адрес места жительства, тел. с. Ореховка, ул. Ленина, д.39
4. Место работы (учебы) МКДОУ д/с №16 «Берёзка» с. Ореховка
5. Занимаемая должность Заведующий
6. Заработная плата в месяц (иной доход) не установлена
7. Документ, удостоверяющий личность паспорт 0708 №225590 выдан 19.03.2009 года, отделением  
УФМС России по Ставропольскому краю в Петровском районе
8. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда не привлекалась

**У С Т А Н О В И Л:**

«13» декабря 2018 г. в «11» час «00» минут в зданиях, помещениях и территории  
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад №16 «Берёзка»  
с. Ореховка, расположенный по адресу: Ставропольский край, Петровский район, с. Ореховка, ул.  
Ленина, 36 б нарушены требования стандартов, норм правил пожарной безопасности в Российской  
Федерации, а именно:

В инструкции о мерах пожарной безопасности разработанной для здания детского сада не отражены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ. Пункт 461 «б» постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме».

В инструкции о мерах пожарной безопасности разработанной для здания детского сада не отражен порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей. Пункт 461 «а» постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме».

В инструкции о мерах пожарной безопасности разработанной для здания детского сада не отражен порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы. Пункт 461 «г» постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме».



В инструкции о мерах пожарной безопасности разработанной для здания детского сада не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. Пункт 461 «л» постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме».

На объекте защиты не хранится исполнительная документация на монтаж систем автоматической пожарной сигнализации, а именно отсутствуют: акт обследования; акт о проведении входного контроля; протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок; акт об окончании монтажных работ; акт об окончании пусконаладочных работ; ведомость смонтированных ПКП (СПУ) и извещателей; акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию (на момент проведения проверки исполнительная документация не предоставлена). Пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); приложение № 1 (Обязательное), приложение № 2 (Обязательное) РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

На объекте отсутствуют согласованные специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности. Пункт 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 23 приказа МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

На объекте не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Пункт 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); приказ МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

Здание детского сада не обеспечено требуемым количеством первичных средств пожаротушения. Пункты 70, 468, 474, приложения N 1 и N 2 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).

Не проводится проверка, не реже одного раза в год, основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка в порошковых огнетушителях, установленных на объекте защиты, (выборочно не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.), с занесением отметки в журнал учета огнетушителей. Пункт 478 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 4.3.14 СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пункт 8.2 НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

Не внесены изменения в декларацию пожарной безопасности и не предоставлены для регистрации в отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району), так как изменены нормативные документы в области пожарной безопасности, а именно: отмена приказа МЧС России от 18.06.2003 года № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03)» и вступление в силу постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»). Часть 6 статьи 64 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 7, 8 приказа МЧС России от 24.02.2009 года № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».

В помещениях расположенных в зданиях детского сада установлено по два дымовых пожарных извещателя, что не соответствует требованиям пункта 14.3 СП 5.13130.2009 – для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов. Пункт 14.3 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". Пункт 3 статьи 52, часть 1 статьи 54 Федерального закона от 22.07.2008 года №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».



В здании детского сада не произведена замена пожарных извещателей средний срок службы которых истек. Пункт 17.2.3 НПБ 76-98 Извещатели пожарные. Пункт 3 статьи 52, часть 1 статьи 54 Федерального закона от 22.07.2008 года №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012 Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний. Пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).

Прибор приемно-контрольный может не обеспечить в случае возникновения пожара надлежащее выполнение своей функции (работы), в виду истечения среднего срока службы. Пункт 5.4.4 ГОСТ Р 52436-2005 Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний; пункт 9.2.5 НПБ 75-98; Пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).

Таким образом, установлены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.4 часть 1, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Должностному лицу  
(ненужное зачеркнуть)

/ Е.Н. Падуновой /  
(фамилия, инициалы)

разъяснены его (ее) права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несоввершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ мне разъяснены и понятны

/ Е.Н. Падунова /

**Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:**

\_\_\_\_\_

/ Е.Н. Падунова /  
(подпись)

**Иные сведения, необходимые для разрешения дела:**

(наличие вещественных доказательств по делу)

отметка при доставлении правонарушителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т.д.)

**К протоколу прилагается:**

Протокол прочитан лично, замечания к протоколу не поступили.

(лично, вслух должностным лицом) (поступили, не поступили)

Должностное лицо

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

/ Е.Н. Падунова /

Должностное лицо, составившее протокол

/ Д.А. Козырь /

Иные участвующие лица

\_\_\_\_\_

С содержанием протокола ознакомлен, копию протокола получил (а) «13» декабря 2018 года

Должностное лицо

 / Е.Н. Падунова /

Протокол и материалы переданы на рассмотрение в ОНД и ПР по Петровскому городскому округу и Грачевскому району по адресу: г. Светлоград, ул. Трудовая 1, каб. 2; государственному инспектору Петровского городского округа и Грачевского района по пожарному надзору капитану внутренней службы Козырь Дмитрию Александровичу

«13» декабря 2018 года

  
подпись принявшего протокол

/ Д.А. Козырь /  
ФИО





**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164  
тел. ОД (88652)24-52-26 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности  
и профилактической работы ГУ МЧС России по СК (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району),  
Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Трудовая 1, тел. 8(86547) 4-31-63, факс 8(86547) 4-31-63  
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 Главного управления МЧС России  
по Ставропольскому краю, телефон доверия Южного регионального центра (8632) 40-66-10  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля))

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

**о назначении времени и места рассмотрения административного дела (жалобы)**

«13» декабря 2018 года

г. Светлоград  
(место составления: город, село, район)

Я, государственный инспектор Петровского городского округа и Грачевского района по  
пожарному надзору капитан внутренней службы Козырь Дмитрий Александрович, рассмотрев  
протокол об административном правонарушении №157 от 13.12.2018г. и материалы на должностное  
лицо Падунову Елену Николаевну, проживающую по адресу: Ставропольский край, Петровский  
городской округ, с. Ореховка, ул. Ленина, 39.

(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства или полное наименование юридического лица с юридическим адресом, в отношении которых составлен протокол (вынесено постановление))

**УСТАНОВИЛ:**

«13» декабря 2018 г. в «11» час «00» минут в зданиях, помещениях и территории  
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад №16 «Берёзка»  
с. Ореховка, расположенный по адресу: Ставропольский край, Петровский район, с. Ореховка, ул.  
Ленина, 36 б нарушены требования стандартов, норм правил пожарной безопасности в Российской  
Федерации, а именно:

В инструкции о мерах пожарной безопасности разработанной для здания детского сада не  
отражены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при  
эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ. Пункт 461 «б» постановления  
Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами  
противопожарного режима в Российской Федерации») ППР в РФ, утвержденные постановлением  
Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме».

В инструкции о мерах пожарной безопасности разработанной для здания детского сада не  
отражен порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей.  
Пункт 461 «а» постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном  
режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») ППР в РФ,  
утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном  
режиме».

В инструкции о мерах пожарной безопасности разработанной для здания детского сада не  
отражен порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы. Пункт 461 «г»  
постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с  
«Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») ППР в РФ, утвержденные  
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме».

В инструкции о мерах пожарной безопасности разработанной для здания детского сада не  
отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на  
объекте защиты. Пункт 461 «д» постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О  
противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской  
Федерации») ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О  
противопожарном режиме».

На объекте защиты не хранится исполнительная документация на монтаж систем  
автоматической пожарной сигнализации, а именно отсутствуют: акт обследования; акт о проведении  
входного контроля; протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок; акт об  
окончании монтажных работ; акт об окончании пусконаладочных работ; ведомость смонтированных  
ПКП (СПУ) и извещателей; акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию (на  
момент проведения проверки исполнительная документация не предоставлена). Пункт 61



постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); приложение № 1 (Обязательное), приложение № 2 (Обязательное) РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

На объекте отсутствуют согласованные специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности. Пункт 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 23 приказа МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

На объекте не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Пункт 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); приказ МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

Здание детского сада не обеспечено требуемым количеством первичных средств пожаротушения. Пункты 70, 468, 474, приложения N 1 и N 2 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).

Не проводится проверка, не реже одного раза в год, основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка в порошковых огнетушителях, установленных на объекте защиты, (выборочно не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.), с занесением отметки в журнал учета огнетушителей. Пункт 478 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 4.3.14 СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пункт 8.2 НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

Не внесены изменения в декларацию пожарной безопасности и не предоставлены для регистрации в отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району), так как изменены нормативные документы в области пожарной безопасности, а именно: отмена приказа МЧС России от 18.06.2003 года № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03)» и вступление в силу постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»). Часть 6 статьи 64 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 7, 8 приказа МЧС России от 24.02.2009 года № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».

В помещениях расположенных в зданиях детского сада установлено по два дымовых пожарных извещателя, что не соответствует требованиям пункта 14.3 СП 5.13130.2009 – для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов. Пункт 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». Пункт 3 статьи 52, часть 1 статьи 54 Федерального закона от 22.07.2008 года №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В здании детского сада не произведена замена пожарных извещателей средний срок службы которых истек. Пункт 17.2.3 НПБ 76-98 Извещатели пожарные. Пункт 3 статьи 52, часть 1 статьи 54 Федерального закона от 22.07.2008 года №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012 Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний. Пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).

Прибор приемно-контрольный может не обеспечить в случае возникновения пожара надлежащее выполнение своей функции (работы), в виду истечения среднего срока службы. Пункт 5.4.4 ГОСТ Р 52436-2005 Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний; пункт 9.2.5



НПБ 75-98; Пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).  
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения; существо нарушения или невыполнения)

руководствуясь ст. 23.34; п.1 ч. 1 ст. 29.4.; 29.12. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

**ОПРЕДЕЛИЛ:**

1. Дело в отношении Падуновой Елены Николаевны, проживающей по адресу: с. Ореховка, ул. Ленина, 39.

(для физических лиц – Ф.И.О. и адрес места жительства для юридических лиц – полное наименование и юридический адрес)

назначить к рассмотрению на **“17” декабря 2018г. в “11” час. “00” мин.**  
по адресу: г. Светлоград, ул. Трудовая 1, каб. 2

2. О принятом решении уведомить Падунову Елену Николаевну

(Ф.И.О. заинтересованных лиц или наименование юридических лиц)

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

В случае неявки дело о нарушении требований в области пожарной безопасности будет рассмотрено в Ваше отсутствие.

  
(подпись лица, внесшего определение)

Д.А. Козырь  
(расшифровка подписи)

Копию определения получил (а) 13.12.2018 г.  
дата

  
подпись

Е.Н. Падунова  
ФИО



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164  
тел. ОД (88652)24-52-26 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности  
и профилактической работы ГУ МЧС России по СК (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району),  
Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Трудовая 1, тел. 8(86547) 4-31-63, факс 8(86547) 4-31-63  
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 Главного управления МЧС России  
по Ставропольскому краю, телефон доверия Южного регионального центра (8632) 40-66-10  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля))

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160**

**по делу об административном правонарушении**

«17» декабря 2018 г.

**г. Светлоград**

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор Петровского городского округа и Грачевского района по  
пожарному надзору капитан внутренней службы Козырь Дмитрий Александрович,

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление, адрес органа, должностное лицо которого вынесло постановление)  
в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,  
рассмотрев протокол об административном правонарушении №157 от 13.12.2018 года и материалы  
административного дела на **должностное лицо:**

1. **Фамилия, имя, отчество** Падунову Елену Николаевну
2. **Дата и место рождения** 13.03.1964 г., Совхоз «Янкульский» Александровского района  
Ставропольского края **Гражданство** РФ
3. **Адрес места жительства, тел. с.** Ореховка, ул. Ленина, д.39
4. **Место работы (учебы)** МКДОУ д/с №16 «Берёзка» с. Ореховка
5. **Занимаемая должность** Заведующий
6. **Заработная плата в месяц (иной доход)** не установлена
7. **Документ, удостоверяющий личность** паспорт 0708 №225590 выдан 19.03.2009 года, отделением  
УФМС России по Ставропольскому краю в Петровском районе
8. **Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда** не привлекалась

**У С Т А Н О В И Л:**

«13» декабря 2018 г. в «11» час «00» минут в зданиях, помещениях и территории  
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад №16 «Берёзка»  
с. Ореховка, расположенный по адресу: Ставропольский край, Петровский район, с. Ореховка, ул.  
Ленина, 36 б нарушены требования стандартов, норм правил пожарной безопасности в Российской  
Федерации, а именно:

В инструкции о мерах пожарной безопасности разработанной для здания детского сада не отражены  
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации  
оборудования и производстве пожароопасных работ. Пункт 461 «б» постановления Правительства РФ от  
25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в  
Российской Федерации») ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390  
«О противопожарном режиме».

В инструкции о мерах пожарной безопасности разработанной для здания детского сада не отражен  
порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей. Пункт 461 «а»  
постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с  
«Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») ППР в РФ, утвержденные постановлением  
Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме».

В инструкции о мерах пожарной безопасности разработанной для здания детского сада не отражен  
порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы. Пункт 461 «г» постановления Правительства  
РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима  
в Российской Федерации») ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г.  
№390 «О противопожарном режиме».

В инструкции о мерах пожарной безопасности разработанной для здания детского сада не отражено  
допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.  
Пункт 461 «д» постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме»  
(вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») ППР в РФ, утвержденные  
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме».



На объекте защиты не хранится исполнительная документация на монтаж систем автоматической пожарной сигнализации, а именно отсутствуют: акт обследования; акт о проведении входного контроля; протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок; акт об окончании монтажных работ; акт об окончании пусконаладочных работ; ведомость смонтированных ПКП (СПУ) и извещателей; акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию (на момент проведения проверки исполнительная документация не предоставлена). Пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); приложение № 1 (Обязательное), приложение № 2 (Обязательное) РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

На объекте отсутствуют согласованные специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности. Пункт 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 23 приказа МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

На объекте не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Пункт 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); приказ МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

Здание детского сада не обеспечено требуемым количеством первичных средств пожаротушения. Пункты 70, 468, 474, приложения N 1 и N 2 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).

Не проводится проверка, не реже одного раза в год, основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка в порошковых огнетушителях, установленных на объекте защиты, (выборочно не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.), с занесением отметки в журнал учета огнетушителей. Пункт 478 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 4.3.14 СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пункт 8.2 НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

Не внесены изменения в декларацию пожарной безопасности и не предоставлены для регистрации в отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району), так как изменены нормативные документы в области пожарной безопасности, а именно: отмена приказа МЧС России от 18.06.2003 года № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03)» и вступление в силу постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»). Часть 6 статьи 64 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 7, 8 приказа МЧС России от 24.02.2009 года № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».

В помещениях расположенных в зданиях детского сада установлено по два дымовых пожарных извещателя, что не соответствует требованиям пункта 14.3 СП 5.13130.2009 – для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов. Пункт 14.3 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". Пункт 3 статьи 52, часть 1 статьи 54 Федерального закона от 22.07.2008 года №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В здании детского сада не произведена замена пожарных извещателей средний срок службы которых истек. Пункт 17.2.3 НПБ 76-98 Извещатели пожарные. Пункт 3 статьи 52, часть 1 статьи 54 Федерального закона от 22.07.2008 года №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012 Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний. Пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).

Прибор приемно-контрольный может не обеспечить в случае возникновения пожара надлежащее выполнение своей функции (работы), в виду истечения среднего срока службы. Пункт 5.4.4 ГОСТ Р 52436-2005 Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний; пункт 9.2.5 НПБ 75-98; Пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).

Протокол об административном правонарушении был составлен в присутствии заведующий Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад



комбинированного вида №16 «Берёзка» с. Ореховка Падуновой Е.Н., и лично был получен 13.12.2018г.

Для рассмотрения протокола об административном правонарушении заведующий Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №16 «Берёзка» с. Ореховка Падунова Е.Н. прибыла и в ходе рассмотрения пояснила, что она работает в должности заведующий Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №16 «Берёзка» с. Ореховка с 15.01.2015г.

В ходе проведения плановой проверки по пожарной безопасности были выявлены нарушения. С выявленными нарушениями требований пожарной безопасности согласна. Нарушения допущены из-за отсутствия финансовых средств на обеспечение пожарной безопасности учреждения. Будут предприняты меры по их устранению.

Рассмотрев материалы проверки, протокол об административном правонарушении, оценив их совокупность, нахожу, что вина заведующий Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №16 «Берёзка» с. Ореховка Падуновой Е.Н. доказана и нашла свое подтверждение в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами, должностными лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе индивидуальными предпринимателями. Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Требования пожарной безопасности это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Расчет по оценке пожарного риска на объекте Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №16 «Берёзка» с. Ореховка не проводился, следовательно, на объекте должны выполняться требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Лица, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В силу ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

Лица, нарушившие требования пожарной безопасности могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.



Нарушения требований пожарной безопасности, изложенные в протоколе об административном правонарушении от 05.12.2018 № 148, квалифицируются по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, не подпадающие под квалификацию по ст.ст. 8.32, 11.16 и ч.ч. 6, 6.1 и 7 ст. 20.4 КоАП РФ.

Частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ определено, что за нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 и ч.ч. 6, 6.1 и 7 ст. 20.4 КоАП РФ, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п. 1 ч. 1 ст. 29.9, п. 2 ч. 1 ст. 4.3 «повторное совершение однородного административного правонарушения, то есть совершение административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 настоящего Кодекса за совершение однородного административного правонарушения», обстоятельств, предусмотренных ст. 4.2 КоАП РФ, смягчающих административную ответственность, не установлено,

### ПОСТАНОВИЛ:

заведующий Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №16 «Берёзка» с. Ореховка Падунува Елену Николаевну 13.03.1964 г.р., уроженку Совхоза «Янкульский» Александровского района Ставропольского края, проживающей по адресу: Петровский городской округ, с. Ореховка, ул. Ленина, 39, признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного **ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.**

Привлечь к административному наказанию в виде **предупреждения.**

2.Объявить, что он (а) и иные заинтересованные лица, в соответствии со ст.ст.30.1, 30.3 КоАП РФ, имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии в УНД и ПР ГУ МСЧ России по СК г. Ставрополь, ул. Лермонтова 191а; Петровский районный суд, г. Светлоград, ул. Ленина, 24.

(указать: должность вышестоящего лица и адрес его нахождения; вышестоящий орган и адрес его нахождения; соответствующий суд и адрес его нахождения)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

«17» декабря 2018 г.  / Е.Н. Падунова /

Должностное лицо, вынесшее постановление



Козырь Д.А.  
(Ф.И.О.)

Копию постановления получил (а) «17» декабря 2018 г.

 / Е.Н. Падунова /  
(подпись)

Копия постановления направлена \_\_\_\_\_

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Дата вступления в законную силу " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

### ОТМЕТКА

#### об исполнении постановления:

Постановление № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. исполнено: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Исх. № \_\_\_\_\_



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ**

**Отдел надзорной деятельности  
УНД и ПР МЧС России по СК  
(по Петровскому городскому округу и Грачевскому  
району)**

ул. Трудовая №1, г. Светлоград, 356530  
Телефон: (86547) 4-31-63 Факс (86547) 4-31-63  
E-mail: svetlograd77@bk.ru

17.12.2018г. № 6-6-14-

Муниципальному казенному дошкольному  
образовательному учреждению детский сад  
комбинированного вида №16 «Берёзка»  
с. Ореховка

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

«17» декабря 2018 г.

г. Светлоград

Я, государственный инспектор Петровского городского округа и Грачевского района по пожарному надзору капитан внутренней службы Козырь Дмитрий Александрович, рассмотрел постановление №160 от 17.12.2018 года об административном правонарушении в области пожарной безопасности и материалы на должностное лицо – заведующий муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №16 «Берёзка» с. Ореховка Падунову Елену Николаевну, установил, что: «13» декабря 2018 г. в «11» час «00» минут в зданиях, помещениях и территории Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №16 «Берёзка» с. Ореховка, расположенный по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, с. Ореховка, ул. Ленина, 36 6 нарушены требования стандартов, норм правил пожарной безопасности в Российской Федерации, а именно:

В инструкции о мерах пожарной безопасности разработанной для здания детского сада не отражены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ. Пункт 461 «б» постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме».

В инструкции о мерах пожарной безопасности разработанной для здания детского сада не отражен порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей. Пункт 461 «а» постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме».

В инструкции о мерах пожарной безопасности разработанной для здания детского сада не отражен порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы. Пункт 461 «г» постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме».

В инструкции о мерах пожарной безопасности разработанной для здания детского сада не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. Пункт 461 «л» постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме».



Федерации») ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме».

На объекте защиты не хранится исполнительная документация на монтаж систем автоматической пожарной сигнализации, а именно отсутствуют: акт обследования; акт о проведении входного контроля; протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок; акт об окончании монтажных работ; акт об окончании пусконаладочных работ; ведомость смонтированных ПКП (СПУ) и извещателей; акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию (на момент проведения проверки исполнительная документация не предоставлена). Пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); приложение № 1 (Обязательное), приложение № 2 (Обязательное) РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

На объекте отсутствуют согласованные специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности. Пункт 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 23 приказа МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

На объекте не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Пункт 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); приказ МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

Здание детского сада не обеспечено требуемым количеством первичных средств пожаротушения. Пункты 70, 468, 474, приложения N 1 и N 2 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).

Не проводится проверка, не реже одного раза в год, основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка в порошковых огнетушителях, установленных на объекте защиты, (выборочно не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.), с занесением отметки в журнал учета огнетушителей. Пункт 478 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 4.3.14 СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пункт 8.2 НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

Не внесены изменения в декларацию пожарной безопасности и не предоставлены для регистрации в отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району), так как изменены нормативные документы в области пожарной безопасности, а именно: отмена приказа МЧС России от 18.06.2003 года № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03)» и вступление в силу постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»). Часть 6 статьи 64 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 7, 8 приказа МЧС России от 24.02.2009 года № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».

В помещениях расположенных в зданиях детского сада установлено по два дымовых пожарных извещателя, что не соответствует требованиям пункта 14.3 СП 5.13130.2009 – для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов. Пункт 14.3 СП5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". Пункт 3 статьи 52, часть 1 статьи 54 Федерального закона от 22.07.2008 года №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В здании детского сада не произведена замена пожарных извещателей средний срок службы которых истек. Пункт 17.2.3 НПБ 76-98 Извещатели пожарные. Пункт 3 статьи 52, часть 1 статьи 54 Федерального закона от 22.07.2008 года №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях



пожарной безопасности»; п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012 Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний. Пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).

Прибор приемно-контрольный может не обеспечить в случае возникновения пожара надлежащее выполнение своей функции (работы), в виду истечения среднего срока службы. Пункт 5.4.4 ГОСТ Р 52436-2005 Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний; пункт 9.2.5 НПБ 75-98; Пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).

**На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях**

**Вам необходимо:**

**принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.**

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 в течение одного месяца со дня получения данного представления, т.е. до «17» января 2019 г. Вы обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшим представление.

В случае не предоставления должностному лицу, вынесшего представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, сведений (информации), о принятых мерах по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, представление которых предусмотрено законом, в установленный срок, в отношении Вас будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ. Кроме этого, за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в указанный срок, в отношении Вас будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.6 КоАП РФ.

Государственный инспектор Петровского городского округа  
и Грачевского района по пожарному надзору  
Козырь Дмитрий Александрович



(подпись)  
М.Л.П.\*

Заведующий МКДОУ д/с №16 «Березка» с. Ореховка  
Падунова Елена Николаевна  
17.12.2018 года

Падунова  
(подпись)